

TREZOR TEST s.r.o.
Na Vršku 67, 250 67 Klecany

CERTIFIKÁT SHODY

Evidenční číslo: TT – 281/2020
pro
Richter Czech s.r.o.
Křesomyslova 543/13, 140 00 Praha 4

NA VÝROBEK Zadlabací zámek
(identifikace): typ EN.304.BB.72.55.20.PL, EN.304.PZ.72.55.20.PL,
EN.304.WC.72.55.20.PL, EN.304.BB.72.55.20.PL.CE,
EN.304.PZ.72.55.20.PL.CE, EN.304.WC.72.55.20.PL.CE
výrobce Richter Czech s.r.o.
Křesomyslova 543/13, 140 00 Praha 4
CZ-CPA 25.72.12

KLASIFIKACE Předmětný výrobek je podle certifikačního schématu 1a
(výrobku): ČSN EN ISO/IEC 17067:2014 a

splňuje
500 000 cyklů pro životnost

podle ČSN EN 12209:2017 čl. 4.3.1

Certifikát je vydán na základě certifikačního protokolu č. C 162/2020.



Ing. Petr KOKTAN
ředitel společnosti

Datum vydání: 27.08.2020
Datum udělení certifikace: 27.08.2020
Datum ukončení platnosti certifikace: 27.08.2023

Tento certifikát shody se smí používat a rozmnožovat pouze nezměněn.